附表1-建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	單位名稱	申報地址	依法應申報頻率	檢查機構	查核機構	申報年度	有效期限	備註
1	標準檢驗局高雄分局	高雄市苓雅區海邊路50號	2年1次	麥仁華建築師事務所	高雄市政府	108	民國110年12月31日	發文日期及字號：108年12月31日108-K010701-01
2	標準檢驗局高雄分局	金門縣金城鎮金山路7號	4年1次	六合建築物公共安全檢查有限公司	金門縣政府	108	民國112年12月31日	發文日期及字號：108年6月13日108-K000114-01
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

附表2-昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢核機構	有效期限	保養頻率	下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	標準檢驗局高雄分局	高雄市苓雅區海邊路50號	037-020511	每年2次	統一精工股份有限公司	台灣立體停車機械產業協會	110年06月02日	每月1次	109年07月08日	109年08月10日	109年09月03日	109年10月07日	109年11月03日	109年12月03日	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

附表3-消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	單位名稱	申報地址	場所使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	合格證書證號	檢查日期	檢修結果	申報日期	消防單位受理日期	受理結果	消防單位複查結果	下次檢修申報日期	備註
1	標準檢驗局高雄分局	高雄市苓雅區海邊路50號	(77)高市工建築使3954號	B1F~4F	1年1次	109	柯宗良	消士證字第1095號	109年04月14日至109年04月15日	符合	109年04月17日	109年04月19日	符合	符合	110年5月前	
2	標準檢驗局高雄分局	高雄市小港區小港一街3號	1.前棟：104年12月10日高市工務建字第10439387000號 2.後棟：(61)建局都字第28531號	1.前棟：1F~2F 2.後棟：1F~3F	1年1次	109	柯宗良	消士證字第1095號	109年04月16日至109年04月17日	符合	109年04月17日	109年04月19日	符合	符合	110年5月前	租用
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

附表4-高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	單位名稱	用電場所地址	電號	委託之檢驗維護業	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	標準檢驗局高雄分局	高雄市苓雅區海邊路50號	11180380003	高雄機電顧問股份有限公司	高經電技字第DC500306-2號	109年12月05日	定期檢驗	符合	109年12月17日	110年6月	每月1次	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												